АКТ
оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту

~~сховища~~, протирадіаційного укриття № *64253*
(непотрібне закреслити) (обліковий номер)

19 липня 2022 року *смт Рафалівка*
(назва населеного пункту)

Марія ОШУРКО (заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, голова комісії), Оксана КУЧИК (начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради, заступник голови комісії), Ярослав ЯРМОЛЬЧУК (спеціаліст з питань цивільного захисту населення Рафалівської селищної ради, секретар комісії), Тетяна КОСТЮЧИК (директор Рафалівського ліцею), Марія АНТОНЮК (в.о. директора Рафалівського Петропавлівського ліцею), Наталія ШКАЮКО (директор Великожолудського ліцею), Віталій БЕНЗА (головний інспектор відділу ОППЗ та ЦЗ Вараського РУ ГУ ДСНС України у Рівненській області (за згодою)), Ганна СНІТКА (начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Володимирецького управління ГУ Держпродспоживслужби у Рівненській області (за згодою)),
(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)

у присутності *Директора Рафалівського ліцею Рівненської області Т.М. Костючик*
(посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноваженої ним особи))*

проведено оцінку стану готовності, експлуатації і використання ~~сховища~~ (протирадіаційного укриття) № *64253*, розташованого за адресою: *34371, Рівненська область, Вараський район, смт Рафалівка, вул. Незалежності, 12*

~~державної~~, комунальної, ~~приватної~~ форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить *Рафалівській селищній раді, 34371, Рівненська область, Вараський район, смт Рафалівка, вул. 1 Травня, 12*
(найменування власника: для захисних споруд приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації, до сфери управління яких належить балансоутримувач захисної споруди)

балансоутримувач захисної споруди *Рафалівський ліцей Рівненської області, 34371, Рівненська область, Вараський район, смт Рафалівка, вул. Незалежності, 12.*
(найменування підприємства, установи, організації)

За результатами проведеної оцінки встановлено:

1. Загальна характеристика захисної споруди *П-6*
(клас сховища, група протирадіаційного укриття)

місткістю на *418* осіб, загальною площею *251,4* кв. м. *(вбудована в 2-х поверхову будівлю)*
(окремо розташована, вбудована в будівлю (кількість поверхів), у гірничих виробках)

2. Загальний стан захисної споруди:

технічний *не визначався*
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний *задовільний*
(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень *частково захаращені, сухі, без ознак підтоплень (затоплень)*
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

використовується (не використовується) для господарських, культурних та побутових потреб як *використовується за призначенням (перебуває в постійній готовності)*

3. Стан входів і аварійних виходів *2 входи, біля входів відсутні таблички, входи не захаращені, захищено від атмосферних опадів навісами, наявні 2 комплекти ключів, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення*
(кількість, біля входів встановлено таблички, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, наявні 2 комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан повітрозабірних оголовків, металевих віконниць, вихлопних каналів** *тільки для сховищ*
(цілі, справні, обслуговуються)

5. Стан обвалування окремо розташованого сховища** *тільки для сховищ*

(товщина підсипки відповідає (не відповідає) проекту)

6. Стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, механізмів задраювання** *тільки для сховищ*

(наявність, кількість, марка або шифр, зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність підставок для розвантаження, захисних екранів, написів "відчинено-зачинено" на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

7. Стан противибухових пристроїв** *тільки для сховищ*

(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість, пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)

8. Стан систем вентиляції, зокрема:

повітропроводи *наявні, цілі, укомплектовані, пофарбовані правильно (білого кольору)*

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота, не пошкоджено корозією, пофарбовано правильно (білого кольору - чистої вентиляції, жовтого - фільтровентиляції **, червоного - систем регенерації повітря**), герметичність**, наявність запірної арматури (засувів, шиберів), покажчиків руху повітря)

вентилятори витяжної, припливної систем вентиляції *немає (відсутній проект)*

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, тип, кількість, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, обслуговуються своєчасно, відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

електроручні вентилятори *немає (відсутній проект)*

(передбачено / не передбачено проектом, тип, кількість, наявність зворотного клапана, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, обслуговуються своєчасно, відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

протипилові фільтри (ФЯР)** *тільки для сховищ*

(не мають ознак корозії, чисті, проварені в індустріальному маслі, герметичні по контуру, не знімаються - приварені, знаходяться у ванні з мастилом)

фільтри-поглиначі (ФП)** *тільки для сховищ*

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

герметичні клапани (ГК)** *тільки для сховищ*

(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

клапани надмірного тиску (КНТ)** *тільки для сховищ*

(наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

прилад для виміру підпору повітря** *тільки для сховищ*

(наявність, стан (працює / не працює))

Система регенерації повітря** *тільки для сховищ*

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, у комплекті)

фільтри (ФГ-70)** *тільки для сховищ*

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

регенеративні патрони (РП-100)** *тільки для сховищ*

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

9. Стан системи водопостачання *немає (відсутній проект)*

(централізоване водопостачання або інше джерело)

запірна арматура ----------

(наявність пристрою на вводі всередині захисної споруди, справність, легкість її відкриття та закриття, нумерація засувок вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

наявність покажчиків руху води ----------

(є, немає)

безнапірні та напірні баки для питної води *немає (відсутній проект)*

(передбачено / не передбачено проектом, герметичність, чистота баків, забезпечення протоку води, наявність водомірних покажчиків, технологічних люків, повітряних кранів, кранів видачі води, справність тепло-, пароізоляції)

останні лабораторні дослідження якості питної води у баках ----------

(дата, результати)

водопровідні труби *немає (відсутній проект)*

(передбачено / не передбачено проектом, справність, без ознак корозії, пофарбовано правильно (зелений колір) або неправильно, не пофарбовано)

інші ємності для питної води (для ПРУ без систем водопостачання) *пластикова тара, а також 2 металеві ємності*
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм)
10. Стан каналізаційної системи *немає (відсутній проект)*
(передбачено / не передбачено проектом)
санвузли *немає (відсутній проект)*
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників), стан приміщень, використовуються / не використовуються, приміщення закрито, опечатано)
труби каналізації *немає (відсутній проект)*
(передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовано правильно (чорний колір) або неправильно, не пофарбовано)
резервуари для збирання фекальних вод *немає (відсутній проект)*
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, герметичність резервуарів, можливість очистки, аварійні резервуари зачинено, не зачинено, опечатано / не опечатано, терміни останнього технічного обслуговування)
насоси відкачування: *немає (відсутній проект)*
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, стан (робочий, неробочий), терміни останнього технічного обслуговування)
запірна арматура *немає (відсутній проект)*
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття та відкриття вентилів і засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі, останній термін обслуговування)
вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих захисних споруд) *немає*
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)
11. Справність системи опалення *по факту водяне з радіаторами (відсутній проект)*
(передбачено / не передбачено проектом)
запірна арматура *наявна, справна, легко відкривається та закривається (відсутній проект)*
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття і відкриття вентилів та засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі, наявність покажчиків руху теплоносіїв, останній термін обслуговування)
трубопроводи *справні, без ознак корозії, пофарбовано неправильно (білий колір) (відсутній проект)*
(передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)
12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення *наявна, укомплектоване та справне електрообладнання, люмінесцентних ламп немає; наявний протокол перевірки ізоляції №18/372 від 21.10.2019 року*
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання: щитів управління, вимикачів, розеток, світильників, пускової апаратури, пакетних вимикачів, інших електричних приладів, передбачених проектом; справність електричних кабелів та проводів, наявність експлуатаційних схем, нумерації і написів на електричних приладах, колір труб електропроводки (чорний), наявність люмінесцентних ламп, терміни останнього обслуговування електричних мереж та електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції)
13. Справність систем зв'язку та оповіщення *наявна лише схема оповіщення, та радіоприймач*
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення)
14. Стан заземлення електрообладнання *наявне, придатне (протокол №18/371 від 21.10.2019 року)*
(наявність, стан придатності)
15. Стан гідроізоляції *не визначено (відсутній проект)*
(передбачено / не передбачено проектом)
за зовнішніми ознаками ---------
(гідроізоляцію не порушено / є ознаки порушення гідроізоляції: захисна споруда затоплена або підтоплена ґрунтовими, поверхневими, стічними, технологічними водами, наявність висновків проектної організації про причини підтоплення (затоплення) та стан гідроізоляції)
16. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації *наявна, справна (відсутній проект)*
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)
укомплектованість пожежних кранів *немає (відсутній проект)*
труби систем пожежогасіння *немає (відсутній проект)*
(пофарбовано правильно (червоний колір) або неправильно, не пофарбовано)
укомплектованість первинними засобами пожежогасіння *немає*
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)
наявність схеми евакуації *немає*
(розроблено, не розроблено, розроблено неправильно, знаходиться на видному місці, немає)

17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди:
температура, відносна вологість у приміщенні *не визначено*
забезпеченість вимірювальними приладами та їх стан *немає*
(термометра, гігрометра (психрометра), приборів виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі, їх тип (газоаналізатори ГМУ-2, РАС II, РАС III, інші - які саме)**, (приладів виявлення радіоактивного забруднення - дозиметрів, дозиметрів-радіометрів (якого типу); індивідуальних дозиметрів)
18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди *не пердбачено*
(% від нормативу)
19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає):
паспорт захисної споруди *наявний*
опис обладнання та майна *наявний*
схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із зазначенням пристроїв для відключення *наявні*
журнал перевірки стану захисної споруди *наявний*
план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації *наявний*
план приведення захисної споруди у готовність *наявний*
вимоги з експлуатації фільтровентиляційного** *тільки для сховищ* та іншого інженерного обладнання *наявні*
правила користування вимірювальними приладами *наявні*
журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання** *тільки для сховищ*
журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів гопколітових, приладів регенерації та підпору повітря** *тільки для сховищ*
формуляр фільтровентиляційних агрегатів** *тільки для сховищ*
порядок провітрювання захисної споруди *наявний*
інструкція з протипожежної безпеки *наявна*
щорічний акт огляду ємностей для питної води з результатами лабораторних досліджень *наявний*
експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням пристроїв для відключення:
вентиляції (повітропостачання) *немає (відсутній проект)*
каналізації *немає (відсутній проект)*
водопостачання *немає (відсутній проект)*
електропостачання *наявна*
опалення (теплопостачання) *наявна*
схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів *наявна*
журнал перевірки стану готовності захисної споруди *наявний*
інструкція з використання засобів індивідуального захисту *наявна*
порядок перевірки сховища на герметичність** *тільки для сховищ*
довідка про перевірку сховища на герметичність** *тільки для сховищ*
правила поведінки у захисній споруді *наявні*
список особового складу формування з обслуговування споруди *не передбачено*
функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди *не передбачено*
порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приведення захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням *не передбачено*
20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної споруди *не передбачено*
21. Наявність документів, що підтверджують проведення щорічних оглядів захисної споруди *наявний попередній акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту від 06.06.2022 року*
22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції** *тільки для сховищ*
(проводилася (не проводилася), дата проведення)
23. Стан дизельної електростанції (ДЕС)**:
приміщення ДЕС *тільки для сховищ*
(чисте або захаращене, сухе або сире, з ознаками підтоплення (затоплення))
захисні двері (ворота), ставні, механізми задраювання *тільки для сховищ*
(наявність, кількість, марка або шифр, зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю

прилягає (не прилягає) до коробки, гума ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність написів "відкрито-закрито" на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

оголовки повітрозабірних та вихлопних каналів ДЕС *тільки для сховищ*
(цілі, справні, обслуговуються)

стан противибухових пристроїв *тільки для сховищ*
(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість, пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)

протипиловий фільтр (ФЯР)** *тільки для сховищ*
(не має ознак корозії, чистий, проварений в індустріальному маслі, герметичний по контуру, не знімається - приварений, знаходиться у ванні з мастилом)

герметичні клапани (ГК) *тільки для сховищ*
(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

клапани надмірного тиску (КНТ) *тільки для сховищ*
(наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній *тільки для сховищ*

наявність піддонів під витратними паливними баками *тільки для сховищ*

стан маслопроводів *тільки для сховищ*
(пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

протипожежний стан приміщень ДЕС *тільки для сховищ*
(наявність системи автоматичного пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння)

наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС *тільки для сховищ*

наявність і справність електрифікованого покажчика "Вхід", світильників у входах, розеток для переносних ламп *тільки для сховищ*

наявність документації ДЕС:

формуляр ДЕС *тільки для сховищ*

схема електрообладнання і автоматики в приміщенні ДЕС *тільки для сховищ*

інструкція щодо заходів безпеки під час експлуатації ДЕС *тільки для сховищ*

інструкція з обслуговування ДЕС *тільки для сховищ*

журнал обліку роботи ДЕС *тільки для сховищ*

інструкція з протипожежної безпеки ДЕС *тільки для сховищ*

інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату *тільки для сховищ*

технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС *тільки для сховищ*

інформація щодо працездатності ДЕС: *тільки для сховищ*

ДЕС розконсервовано *тільки для сховищ* ДЕС законсервовано *тільки для сховищ*
(дата) (дата)

перевірка працездатності ДЕС *тільки для сховищ*
(проводилася (не проводилася), дата проведення, з роботою під навантаженням упродовж певного часу (у годинах))

справність акумуляторних батарей (АКБ), пускових балонів із стисненим повітрям *тільки для сховищ*
(наявність, стан зарядки, строки заміни АКБ, нормативний тиск у балонах)

24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням упродовж 12 годин (згідно з планом) *не передбачено (перебуває у постійній готовності до використання за призначенням).*

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК
ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ

Станом на *18.07.2022* ~~сховище~~ (протирадіаційне укриття) № *64253*
(дата) (непотрібне закреслити)

оцінюється як *обмежено готове* до використання за призначенням
(готове, обмежено готове, не готове)

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИСНОВОК***

(захисна споруда підлягає капітальному ремонту, реконструкції, реставрації, доцільно визначити нового балансоутримувача захисної споруди, можливе використання у режимі ПРУ**, розглянути можливість її виключення за погодженням з ДСНС з фонду захисних споруд тощо)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щодо приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням:

1) *повести планову технічну інвентаризацію захисної споруди відповідно до Наказу МНС України від 10.06.2009 року №390;*
2) *біля вхідних дверей до захисної споруди вивісити табличку розміром 60х50 см. Зразок таблички позначення захисної споруди та покажчика маршруту до неї наведено в додатку 1 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом МВС України від 09.07.2018 року №579;*
3) *забезпечити первинними засобами пожежогасіння (ручні пінні вогнегасники, пісок та інші) відповідно до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених Наказом МВС України від 15.01.2018 року №25. Ящики для піску повинні мати місткість 0,5, 1,0, або 3,0 м.куб. і укомплектовані совковою лопатою;*
4) *укомплектувати аптечкою колективною – опис №1 відповідно до додатку 21 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженими Наказом МВС України від 09.07.2018 року №579;*
5) *забезпечити вигрібною ямою, пудр-клозетом або виносними баками, що щільно закриваються (ємностями для нечистот);*
6) *наявні дерев'яні двері другого входу, оббити покрівельним залізом та ущільнити у місцях примикання полотна до дверних коробок;*
7) *для забезпечення вільного користування укриттям особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення входи додатково обладнати дерев'яними або металевими трапами;*

(перелік заходів, необхідних для приведення захисної споруди у готовність)

ПРОПОЗИЦІЇ

Щодо подальшого використання захисної споруди*** *обстеження технічного стану захисної споруди*

(визначення нового балансоутримувача, організація передання до комунальної або державної власності, обстеження технічного стану захисної споруди, проведення капітального ремонту, реконструкції, реставрації захисної споруди, використання у режимі ПРУ**, підготовка відповідних пропозицій та документів)

Відповідно до вимог законодавства інформацію щодо організації виконання рекомендацій комісії у термін до *Вараського районного управління ГУ ДСНС України у Рівненській області, за адресою: 34403, Рівненська область, Вараський район, м. Вараш, вул. В.Правика, 1 та Рафалівської селищної ради, за адресою: 34371, Рівненська область, Вараський район, смт Рафалівка, вул. 1 Травня, 12* слід подати до* *29.08.2022 року*

(число, місяць, рік) (найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, органу або підрозділу ДСНС)

з поданням *необхідних підтверджуючих документів, фотоматеріалів, тощо.*

(перелік необхідних документів)

Підписи осіб, які склали цей акт: **Підпис:**

Марія ОШУРКО
(заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, голова комісії)

Оксана КУЧИК
(начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Рафалівської селищної ради, заступник голови комісії)

Ярослав ЯРМОЛЬЧУК
(спеціаліст з питань цивільного захисту населення Рафалівської селищної ради, секретар комісії)

Тетяна КОСТЮЧИК
(директор Рафалівського ліцею)

Віталій БЕНЗА
(головний інспектор відділу ОППЗ та ЦЗ Вараського РУ ГУ ДСНС України у Рівненській області (за згодою))

З актом ознайомлений*
Директор Рафалівського ліцею
Рівненської області Т.М. Костючик
19 січня 2022 року

* Заповнюється у разі складання акта під час здійснення щодо балансоутримувача державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди.
** Тільки для сховищ.
*** Складається під час підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди.